

podle § 13 zákona č. 22 / 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v plném znění

Výrobce ZPA EKOREG, spol. s r. o. Děčínská 55  
400 03 Ústí nad Labem  
Česká republika  
IČO: 472 83 271  
DIČ: CZ47283271

prohlašuje že,

- vlastnosti uvedeného výrobku splňují požadavky stanovené v nařízení vlády č. 23 / 2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, (Směrnice 94/9/EC ATEX)
- výrobek je za podmínek určené instalace, údržby a použití bezpečný,
- výrobky jsou shodné s typem popsáným v certifikátu ES přezkoušení typu, dodatek č.1 a dodatek č. 2.

**Výrobek:** Řada regulátorů teploty a tlaku, typová řada 61\*\*\* v provedení Ex  
Podrobné vymezení pracovního prostředí je uvedeno v dokumentaci dodávané s výrobkem.

**Typy (odvozené varianty):** regulátory teploty 61126, 61134, 61113  
regulátory tlaku 61214, 61215, 61218, 61219, 61220, 61242

 II 2 G Ex d e IIB+H<sub>2</sub> T6

 II 2 D Ex tD A IP65 T50°C

Regulátory jsou určeny pro dvoustavovou regulaci nebo signalizaci teploty nebo tlaku.  
Diferenční regulátory jsou určeny pro regulaci rozdílů dvou tlaků.

Další údaje jsou uvedeny v dokumentaci dodávané s výrobkem.

**Dodržet:** Návod pro uživatele a technický popis - Regulátory tlaku vlnovcové, membránové, difference tlaku v nevybušném provedení typ 61214, 61215, 61218, 61219, 61220, 61242

Návod pro uživatele a technický popis - Regulátory teploty kapilárové, stonkové a prostorové v nevybušném provedení typ 61126, 61234, 61113

**Způsob posouzení shody:** - § 3 odst. 1 písm. b) NV č. 23 / 2003 Sb.  
- příloha č. 3 „ES přezkoušení typu“ NV č. 23 / 2003 Sb.  
- příloha č. 7 „Zabezpečování jakosti výrobku“ NV č. 23 / 2003 Sb.

**Seznam použitých předpisů, norem:**

- Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. Směrnice 94/9/EC ATEX
- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. Směrnice 73/23/EEC LVD
- ČSN EN 60079-0:2007, ČSN EN 60079-1:2004, ČSN EN 60079-7:2007, ČSN EN 61241-0:2007  
ČSN EN 61241-1:2005

**Doplňující informace:**

FTZÚ AO č. 210, notifikovaný orgán č. 1026, 716 07 Ostrava – Radvanice, IČO: 00577880 vydal:  
ES Certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 02 ATEX 0309 platnost do 31. 12. 2007  
Dodatek č.1 k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 02 ATEX 0309 platnost do 31.12.2007  
Dodatek č.2 k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 02 ATEX 0309 platnost do 30.04.2013  
Oznámení o zabezpečování jakosti č. FTZÚ 02 ATEX Q 023.

V Ústí nad Labem dne 19. 5. 2008

Miroslav Beck zmocněnec pro jakost .....

